

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Burgemeester M. Du Tré-straat 18, 9250 Waasmunster

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 42023-G-OMV_2018040395/EP17510/A001/D09/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 24-02-2023

Handtekening:

**Ilse Van
Hoyweghen
(Authentication)**

Digitaal ondertekend door Ilse
Van Hoyweghen
(Authentication)
Datum: 2023.02.24 09:12:21
+01'00'

ILSE Van Hoyweghen

ROLUS BOUWCONSULT
EP17510

Dit certificaat is geldig tot en met **24 februari 2033**.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil** Het E-peil voldoet.

E0

Eis BEN

Andere eisen

- Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - Vloeren
 - Muren
 - Vensters
 - Dak
 - Andere constructiedelen
- Het S-peil (S19) voldoet .
- Het risico op oververhitting is beperkt .
- Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	21/09/2018
Datum einde van de werken	07/04/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	-30
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	68
Beschermd volume (m ³)	714
Verliesoppervlakte (m ²)	314
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	200
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,66
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,38
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-8
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31064909 / 31381670

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ILSE Van Hoyweghen
ROLUS BOUWCONSULT
9100 Sint-Niklaas
EP17510 | 0678892112

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.