
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Marktstraat 10 bus 0202, 9111 Sint-Niklaas

appartement

identificatiecode: 46021-G-OMV_2018075310/EP17537/A001/D01/SD007

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **03-10-2022**

Handtekening:

Bart Luyckx (Signature)

Digitally signed by Bart Luyckx (Signature)
DN: C=BE, CN=Bart Luyckx (Signature), SN=Luyckx, G=Bart Frank, SERIALNUMBER=81030736382
Reason: I am approving this document with my legally binding signature
Location:
Date: 2022-10-03 11:51:37

BART Luyckx


Studiebureau ENERGEOS
EP17537

Dit certificaat is geldig tot en met **1 oktober 2031.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S17) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	26/06/2018
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/10/2021
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.975
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	88
Beschermd volume (m³)	317
Verliesoppervlakte (m²)	131
Bruto vloeroppervlakte (m²)	68
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	5,25
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,36
CO2-emissie (kg/jaar)	1.152
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30584881 / 30724639

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
BART Luyckx
Studiebureau ENERGEOS
2980 Zoersel
EP17537 | 0669530721

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.